



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Январь 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**


Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.12.2019	17.01.2020		
Время наработки	час	5170	5914	744	
Количество теплоты	Гкал	1182	1709	527	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	тН	89592	102423	12831	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	тН	89771	102699	12928	
Итого M1-M2 (тН)				-97	-0,75 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				53,5	
Итого V1-V2 (M3)				-98	

Ответственный за узел учета **Контактный телефон: 89039477145**

Ефремов Т.А.



2452020117114812



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Февраль 2020**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента

МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"

Адрес объекта теплоснабжения

Г. Исакова, 264

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итог за период	
Дата снятия показаний		17.01.2020	17.02.2020		
Время наработки	час	5914	6658	744	
Количество теплоты	Гкал	1709	2172	463	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	тн	102423	116370	13947	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	тн	102699	116718	14019	
Итого M1-M2 (тн)				-72	-0,51 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				54,1	
Итого V1-V2 (М3)				-73	

Ответственный за узел учета **Ефремов Т.А.** Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



**БФ ООО «СТК»
ПОКАЗАНИЯ ПРИНЯЛ**

АКСЕНОВА Е.А.

2452020218104816



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Март 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итог за период	
Дата снятия показаний		17.02.2020	17.03.2020		
Время наработки	час	6658	7354	696	
Количество теплоты	Гкал	2172	2512	340	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	тн	116370	130110	13740	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	тн	116718	130495	13777	
Итого M1-M2 (тн)				-37	-0,27 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				52,5	
Итого V1-V2 (М3)				-38	

Ответственный за узел учета **Ефремов Т.А.** Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972020317143213



Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Апрель 2020



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента

МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"

Адрес объекта теплоснабжения

Г. Исакова, 264

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период
Дата снятия показаний		17.03.2020	17.04.2020	
Время наработки	час	7354	8098	744
Количество теплоты	Гкал	2512	2785	273
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	тН	130110	147637	17527
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	тН	130495	148005	17510
		Итого М1-М2 (тН)		17
		Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°		52,3
		Итого V1-V2 (М3)		17
				0,10 %

Ответственный за узел учета

Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972020418144320



Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Май 2020



Номер договора 9715

№ тепловычислителя 1106409

Наименование абонента

МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"

Адрес объекта теплоснабжения

Г. Исакова, 264

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итог за период	
Дата снятия показаний		17.04.2020	17.05.2020		
Время наработки	час	8098	8818	720	
Количество теплоты	Гкал	2785	2858	73	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	тн	147637	162808	15171	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	тн	148005	163209	15204	
Итого M1-M2 (тн)				-33	-0,22 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				60,0	
Итого V1-V2 (М3)				-34	

Ответственный за узел учета Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972020518135949



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Июнь 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итог за период	
Дата снятия показаний		17.05.2020	17.06.2020		
Время наработки	час	8818	9562	744	
Количество теплоты	Гкал	2858	2914	56	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	162808	176176	13368	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	163209	176614	13405	
Итого M1-M2 (тн)				-37	-0,28 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				61,5	
Итого V1-V2 (M3)				-38	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202061793230



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Июль 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.06.2020	17.07.2020		
Время наработки	час	9562	10282	720	
Количество теплоты	Гкал	2914	2957	43	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	176176	186728	10552	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	176614	187177	10563	
Итого M1-M2 (тн)				-11	-0,10 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				56,7	
Итого V1-V2 (M3)				-11	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202071717452



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Август 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.07.2020	17.08.2020		
Время наработки	час	10282	11026	744	
Количество теплоты	Гкал	2957	2969	12	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	186728	191313	4585	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	187177	191768	4591	
Итого M1-M2 (тн)				-6	-0,13 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				37,4	
Итого V1-V2 (M3)				-6	

Ответственный за узел учета Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972020817223711



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Сентябрь 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.08.2020	17.09.2020		
Время наработки	час	11026	11770	744	
Количество теплоты	Гкал	2969	3026	57	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	191313	203111	11798	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	191768	203577	11809	
Итого M1-M2 (тн)				-11	-0,09 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				59,1	
Итого V1-V2 (M3)				-11	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972020917131831



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Октябрь 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.09.2020	17.10.2020		
Время наработки	час	11770	12490	720	
Количество теплоты	Гкал	3026	3232	206	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	203111	217926	14815	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	203577	218417	14840	
Итого M1-M2 (тн)				-25	-0,17 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				52,0	
Итого V1-V2 (M3)				-25	

Ответственный за узел учета Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972020102094820



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Ноябрь 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.10.2020	17.11.2020		
Время наработки	час	12490	13234	744	
Количество теплоты	Гкал	3232	3549	317	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	217926	234784	16858	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	218417	235318	16901	
Итого M1-M2 (тн)				-43	-0,25 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				53,0	
Итого V1-V2 (M3)				-44	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202011171774



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Декабрь 2020**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.11.2020	17.12.2020		
Время наработки	час	13234	13954	720	
Количество теплоты	Гкал	3549	4014	465	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	234784	247313	12529	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	235318	247890	12572	
Итого M1-M2 (тн)				-43	-0,34 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				53,3	
Итого V1-V2 (M3)				-44	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



271889720201217133549